



КАРАР

03 июль 2026й.

№ 42

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июля 2026г.

О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населённых пунктах сельского поселения Кубиязовский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории сельского поселения Кубиязовский сельсовет, администрация сельского поселения Кубиязовский сельсовет **постановляет:**

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения расположенных на территории сельского поселения Кубиязовский сельсовет согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района Аскинский район сельское поселение Кубиязовский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в местах, предусмотренных Уставом сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Р.М.Габдулхаев

Приложение 1
к Постановлению администрации
сельского поселения
Кубиязовский сельсовет
муниципального района
Аскинский район
Республики Башкортостан
от 03 июля 2026 года № 42

ПРАВИЛА
учёта и проверки наружного противопожарного
водоснабжения на территории сельского поселения Кубиязовский сельсовет
муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

1. Общие положения противопожарного водоснабжения.

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории сельского поселения Кубиязовский сельсовет и обязательны для исполнения всеми абонентами, использующими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация сельского поселения, организации, использующие в своем ведении водоисточники.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;
- периодическим испытанием на водоотдачу (1 раз в год);
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности.

2.3. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5м.

2.4. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.1. Руководители организаций водопроводного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, организации водопроводного хозяйства и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

При проверке приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения (водонапорных башен) проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к источнику;
- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

При проверке естественных пожарных источников проверяется:

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов), возможность забора воды.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Главы сельского поселения Кубиязовский сельсовет создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления сельского поселения Кубиязовский сельсовет представители пожарно- спасательной службы., по согласованию приглашаются представители Госпожнадзора

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
- причины сокращения количества водоисточников;
- наличие насосов - повысителей, их состояние;
- строительства новых водоемов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

5.1. Проведение капитального ремонта или замены водоисточника, его сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водоисточника после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.5. После реконструкции водоисточника производится его приёмка комиссией и испытание на водоотдачу.